2013年度

採水場所：下條保育所		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	検査項目													
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下												
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00 mg/l 以下												
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下												
12	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下												
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下												
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				＜0.002								
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下												
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下												
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下												
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下												
20	塩素酸	0.6 mg/l 以下	＜0.05			0.11			0.07			＜0.05		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
22	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.0096			0.020			0.0081			0.0033		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l 以下	0.008			0.012			0.005			＜0.004		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
25	臭素酸	0.01 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.010			0.020			0.008			＜0.004		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l 以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
29	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下												
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下												
34	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下												
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下												
37	塩化物イオン	200 mg/l 以下	4.8	4.0	4.1	3.6	4.3	3.0	2.5	3.2	3.6	3.6	4.8	6.6
38	カルシウム．マグネシウム等	300 mg/l 以下												
39	蒸発残留物	500 mg/l 以下												
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下												
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下												
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下												
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下												
44	フェノール類	0.005 mg/l 以下												
45	有機物等（TOC）	5 mg/l 以下	＜0.3	0.4	＜0.3	0.5	0.4	0.4	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
46	pH値	5.8 － 8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5 度 以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
50	濁度	2 度 以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1